



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу  
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61.

Отдел надзорной деятельности Невского района  
Санкт-Петербург, ул. Зубковская, д. 4, тел 560-99-81.

Санкт-Петербург,  
ул. Зубковская, д. 4

14 августа 2015 г.  
12 часов 00 минут  
(дата и время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**соблюдения требований пожарной безопасности**  
№ 2-19-794

На основании: распоряжения начальника ОНД Невского района УНДПР ГУ МЧС России по

г. Санкт-Петербургу Павлова Алексея Николаевича от 22 июля 2015 года № 2-19-794 была прове-  
дена внеплановая выездная проверка объекта защиты – жилого дома, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Дальневосточный, д. 68, корп. 3, лит. Ч.

Правообладатели объекта защиты:

-Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №78 Невско-  
го района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад №78 Невского района СПб); ИНН 781106622;

Даты и время проведения проверки:

“ 10 ” августа 2015 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.  
“ 12 ” августа 2015 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.  
“ 14 ” августа 2015 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверки филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня, 4 часа

(работных дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Заведующая детским садом № 78 Иванова Е.А. 10 августа 2015 года в 14 часов 00 минут

(ис. должности, фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Калинин Евгений Владимирович - инспектор ОНД Нев-  
ского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившей(их) проверку, в случае назначения к участию в проверке экспертов,

экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующая детским садом № 78 Иванова Е.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица)

В ходе проведения проверки:

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю\_78-03-07- 532/ПР-14**

- об устранении выявленных нарушений законодательства и/или  
 о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;  
 о прекращении нарушений прав потребителей;  
 о прекращении нарушений обязательных требований и / или  
 об устранении выявленных нарушений обязательных требований\*\*

г. Санкт-Петербург

« 14 » октября 2014 г.

Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Невском и Красногвардейском районах – главный государственный санитарный врач по Невскому и Красногвардейскому районам Воденко Андрей Всеволодович

(Ф.И.О. лица, составившего постановление)

рассмотрев  материалы дела по акту  плановой/ внеплановой проверки № 78-03-07-944/В-14 от 14 октября 2014г.;  материалы административного расследования на основании определения № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

(нужное отметить значком У).

в отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 78 Невского района Санкт-Петербурга  
(наименование проверенного объекта)

Место нахождения Санкт-Петербург, пр.Дальневосточный, д.68,корп.3

Юридический адрес Санкт-Петербург, пр.Дальневосточный, д.68,корп.3

Должностное лицо заведующий Иванова Елена Андреевна

(Должность фамилия, имя, отчество)

\*\* отметить значком У.

Первые два вида предписания оформляются при выявлении нарушений в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявляемых при проведении проверки – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требования.

Предписание о прекращении нарушений прав потребителей оформляется в ходе проведения внеплановых проверок к административным расследованиям.

Предписание о прекращении нарушений обязательных требований и об устранении выявленных нарушений обязательных требований оформляется по результатам плановых проверок в сфере защиты прав потребителей.

Предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда может быть также оформлено и при выявлении нарушений в сфере ЗПП.

**УСТАНОВИЛ:**

При проведении плановой выездной проверки в период с 17.09.2014г по 14.10.2014г. Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №78 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пр.Дальневосточный, д.68,корп.3

1.допускается нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий:

- В нарушение требований п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» не удовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений младшей группы, средней группы (отмечаются дефекты покрытия потолка, покрытия стен, пола не допускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекции).

- В нарушение требований п.6.16.1, п.6.16.2, п.6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» в туалетной средней группы не достаточно санитарно-технического оборудования (не установлены умывальные раковины для персонала); оборудованный в туалетной группы раннего возраста слив для обработки горшков не имеет подводки водоснабжения через смеситель.

2. Допускается нарушение прав потребителей (родителей) на получение необходимой и достоверной информации, в вывешенном варианте меню на 22.09.2014г для воспитанников дошкольного возраста, имеющих противопоказаний к определенным видам продуктов и пищевым добавкам, не указан вариант замены 3-его блюда на обед и на полдник (3-им блюдо на обед 22.09.2014г идет компот из изюма с витамином «С», 3-им блюдо на полдник 22.09.2014г идет компот из свежих яблок с витамином «С»).

3.- При организации изготовления пищевой продукции в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждения детский сад №78 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пр. Дальневосточный, д.68, корп.3 допускаются нарушение статьи 10

- рассмотрены документы юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей) - правообладателей объекта защиты:

- обследован используемый юридическим (-и) лицом (-ами), индивидуальным (-и) предпринимателем (-ями) при осуществлении деятельности объект защиты по адресу: Санкт-Петербург, пр. Дальневосточный, д. 68, корп. 3, лит. Ч.

Представлен отчет о расчёте пожарного риска: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

(указывается реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

(указывается реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

В ходе проведения проверки установлено, что Предписание ГПН № 2-19-790/1/1 от 16.07.2014г. выполнено в полном объеме.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Приказ № 1140-ПК от 24.08.2009г.:

-Паспорта и сертификаты на противопожарные двери;

-Сертификат на краску;

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: нет
2. Фототаблица: нет
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: нет
4. Объяснения работников, на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: нет;
5. Другие документы (их копии): нет

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_ *Колесникова Е.В.*

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ” 20 г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

п.3.7 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.11г. № 880, а именно не обеспечена безопасность пищевой продукции в процессе ее производства, хранения, не соблюдаются условия хранения пищевой продукции установленные производителем в соответствии с НД, 16.09.2014г. в овощной кладовой осуществляется хранение свеклы в количестве 3 кг., капусты белокочанной в количестве 5 кг при температуре воздуха по данным контрольного гигрометра  $T=+19^{\circ}\text{C}$ , вместо установленной производителем  $T=+1^{\circ}\text{C}$ ,

(излагаются обстоятельства дела об административном правонарушении)

Руководствуясь:

- п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
- п. 2 ст. 50 № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
- п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей» (нужное отметить значком Y, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 294-ФЗ - исключить).

### **ПРЕДПИСАЛ:**

1. Устранить нарушения законодательства

1.1 Обеспечить проведение косметического ремонта в помещениях младшей группы, средней группы.

(указать обязательные мероприятия)

*Срок исполнения - 15.10.2015г.*

1.2 Обеспечить, в туалетных групп, достаточное количество санитарно-технического оборудования в соответствии с требованиями п.6.16.1, п.6.16.2, п.6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций», установить умывальные раковины для персонала. Оборудованный в туалетной группы раннего возраста слив для обработки горшков обеспечить подводкой водоснабжения через смеситель.

(указать обязательные мероприятия)

*Срок исполнения - 15.10.2015г.*

1.3 Обеспечить соблюдение условий хранения пищевой продукции установленную производителем в соответствии с НД, обеспечивающие безопасность пищевой продукции в процессе ее производства, обеспечить хранение свеклы, капусты белокочанной в при температуре установленной производителем  $T=+1^{\circ}\text{C}$ .

(указать обязательные мероприятия)

*Срок исполнения - 15.10.2015г.*

**2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:**

- жизни, здоровью людей,
- окружающей среде,
- имуществу физических и юридических лиц,
- государственному или муниципальному имуществу,
- предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
- других мероприятий, предусмотренных федеральными законами

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1.

(указать обязательные мероприятия)

*Срок исполнения -*

**3. Прекратить нарушения прав потребителей:**

3.1. Обеспечить соблюдение прав потребителей (родителей) на получение необходимой и достоверной информации, в вывешенном варианте меню для воспитанников, имеющих противопоказаний к определенным видам продуктов и пищевым добавкам, указывать вариант замены блюд.

*Срок исполнения - до 15.02.2015г.*

**4. Прекратить нарушения обязательных требований:**

4.1.

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие обязательные требования)

*Срок исполнения -*

**5. Устранить выявленные нарушения обязательных требований:**

5.1

(указать обязательные мероприятия)

*Срок исполнения -*

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Должностное лицо – заведующего Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 78 Невского района Санкт-Петербурга Иванову Елену Андреевну

( должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

**Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.**

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в районный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в Санкт-Петербургский городской суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Верховным судом Российской Федерации в соответствии с Гражданским процессуальным законодательством.

Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Невском и Красногвардейском районах – главный государственный санитарный врач по Невскому и Красногвардейскому районам **А.В.Воденко**

М. П.



*(Подпись ФИО)*

Расписка в получении Предписания

Предписание № 303/14-532/ПР-14 от 14 октября 2014г. получил «\_\_» октября 2014г.

Подпись представителя организации \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)